Поз. обознач.	Наименование	Кол.	Примечание
AA1	Программируемый логический контроллер		
	ПЛК110-220.60.Р, ТМ "О ВЕН"	1	
M1...M8	Двигатель переменного тока	8	
KM1...KM8	Контактор 220В	8	
QF1	Автомат защиты	1	

AA1

ПЛК110-24.60.Р

Конт.	Цепь	
1	~220В	Питание
2	~220В	
3	FG	
4	NC	
5	NC	
6	S/S	
7	DI 1	Дискретные входы
8	DI 2	
9	DI 3	
10	DI 4	
11	DI 5	
12	DI 6	
13	DI 7	
14	DI 8	
15	DI 9	
16	DI 10	
17	DI 11	
18	DI 12	
19	DI 13	
20	DI 14	
21	DI 15	
22	DI 16	
23	DI 17	
24	DI 18	
25	DI 19	
26	DI 20	
27	DI 21	
28	DI 22	
29	DI 23	
30	DI 24	
31	DI 25	
32	DI 26	
33	DI 27	
34	DI 28	
35	DI 29	
36	DI 30	
37	DI 31	
38	DI 32	
39	DI 33	
40	DI 34	
41	DI 35	
42	DI 36	

Цепь	Конт.	
24В (+)	43	
24В (-)	44	
NC	45	
RS-485-2-(A)	46	
RS-485-2-(B)	48	
RS-485-1-(A)	47	
RS-485-1-(B)	49	
NC	50	
COM 1	51	Дискретные выходы
DO 1	52	
COM 2	53	
DO 2	54	
COM 3	55	
DO 3	56	
COM 4	57	
DO 4	58	
COM 5	59	
DO 5	60	
DO 6	61	
COM 6	62	
DO 7	63	
DO 8	64	
COM 7	65	
DO 9	66	
DO 10	67	
DO 11	68	
DO 12	69	
COM 8	70	
DO 13	71	
DO 14	72	
DO 15	73	
DO 16	74	
COM 9	75	
DO 17	76	
DO 18	77	
DO 19	78	
DO 20	79	
COM 10	80	
DO 21	81	
DO 22	82	
DO 23	83	
DO 24	84	



Изм.	Лист	N докум.	Подпись	Дата	ПЛК110-220.60.Р, Управление контакторами	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					Схема электрическая принципиальная			
Провер.						Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Рук.раз.								
Н.контр.								
Утв.								

Подпись и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Копировал

Формат А3