ПЛК160

Конт.	Цепь	
1	L	Питание
2	N	
3	FG	
4	NC	
5	S/S	
6	S/S	
7	DI 1	Дискретные входы
8	DI 2	
9	DI 3	
10	DI 4	
11	DI 5	
12	DI 6	
13	DI 7	
14	DI 8	
15	DI 9	
16	DI 10	
17	DI 11	
18	DI 12	
19	DI 13	
20	DI 14	
21	DI 15	
22	DI 16	
23	NC	
24	NC	
25	NC	
26	NC	
27	AI 1C	Аналоговые входы
28	AI 1+	
29	AI 2C	
30	AI 2+	
31	AI 3C	
32	AI 3+	
33	AI 4C	
34	AI 4+	
35	AI 5C	
36	AI 5+	
37	AI 6C	
38	AI 6+	
39	AI 7C	
40	AI 7+	
41	AI 8C	
42	AI 8+	

Цепь	Конт.
24В (+)	43
24В (−)	44
NC	45
NC	46
RS−485(A)	47
RS−485(B)	49
NC	48
NC	50
COM 1	51
DO 1	52
COM 2	53
DO 2	54
COM 3	55
DO 3	56
COM 4	57
DO 4	58
COM 5	59
DO 5	60
COM 6	61
DO 6	62
COM 7	63
DO 7	64
COM 8	65
DO 8	66
COM 9	67
DO 9	68
DO 10	69
COM 10	70
DO 11	71
DO 12	72
AO 1+	73
AO 1−	74
AO 1	75
AO 2+	76
AO 2−	77
AO 2	78
AO 3+	79
AO 3−	80
AO 3	81
AO 4+	82
AO 4−	83
AO 4	84

Дискретные выходы

Аналоговые выходы

Перв. примен.	Справ. N	Подпись и дата	Инв.N дубл.	Взам.инв.N	Подпись и дата	Инв. N подл.

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Условно-графическое обозначение прибора ПЛК160

УГО

Лит.	Масса	Масштаб
Лист	Листов	1

Формат А3