



ПР200-220.2.2 в корпусе Д

| ПР200-220.2.2 |             |            |       |
|---------------|-------------|------------|-------|
| Конт.         | Цепь        | Цепь       | Конт. |
| 1             | ~220В       | RS485-1(B) | 33    |
| 2             | ~220В       | RS485-1(A) | 34    |
|               |             | RS485-2(B) | 35    |
|               |             | RS485-2(A) | 36    |
| Конт.         | Цепь        | Цепь       | Конт. |
| 3             | Общ. DI 1-4 | DO 1       | 15    |
| 4             | DI 1        | Общ. DO1-2 | 16    |
| 5             | DI 2        | DO 2       | 17    |
| 6             | DI 3        | DO 3       | 18    |
| 7             | DI 4        | Общ. DO3-4 | 19    |
| 8             | Общ. DI 5-8 | DO 4       | 20    |
| 9             | DI 5        | DO 5       | 21    |
| 10            | DI 6        | Общ. DO5-6 | 22    |
| 11            | DI 7        | DO 6       | 23    |
| 12            | DI 8        | DO 7       | 24    |
| 27            | AI 3-1      | Общ. DO7-8 | 25    |
| 28            | COM3        | DO 8       | 26    |
| 29            | AI 3-2      | A01 (-)    | 37    |
| 30            | AI 4-3      | A01 (+)    | 38    |
| 31            | COM4        | A02 (-)    | 39    |
| 32            | AI 4-4      | A02 (+)    | 40    |
| 13            | Вых. +24В   |            |       |
| 14            | Вых. -24В   |            |       |

Примечание:

В модификации ПР200-220.2.1 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,35).  
В модификации ПР200-220.2.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,35)  
Расположение клемм модификации ПР200-220.2.x и ПР200-220.4.x аналогичны.

|              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |              |

|      |      |         |         |      |  |      |
|------|------|---------|---------|------|--|------|
|      |      |         |         |      |  | Лист |
|      |      |         |         |      |  | 2    |
| Изм. | Лист | Ндокум. | Подпись | Дата |  |      |

ПР200-24.2.2 в корпусе Д

| ПР200-24.2.2 |             |            |      |
|--------------|-------------|------------|------|
|              |             | Цепь       | Конт |
|              |             | RS485-1(B) | 33   |
|              |             | RS485-1(A) | 34   |
|              |             | RS485-2(B) | 35   |
|              |             | RS485-2(A) | 36   |
| Конт         | Цепь        |            |      |
| 1            | -24В        |            |      |
| 2            | +24В        |            |      |
|              |             | Цепь       | Конт |
| 3            | Общ. DI 1-4 | DO 1       | 15   |
| 4            | DI 1        | Общ. DO1-2 | 16   |
| 5            | DI 2        | DO 2       | 17   |
| 6            | DI 3        | DO 3       | 18   |
| 7            | DI 4        | Общ. DO3-4 | 19   |
| 8            | Общ. DI 5-8 | DO 4       | 20   |
| 9            | DI 5        | DO 5       | 21   |
| 10           | DI 6        | Общ. DO5-6 | 22   |
| 11           | DI 7        | DO 6       | 23   |
| 12           | DI 8        | DO 7       | 24   |
| 27           | AI 3-1      | Общ. DO7-8 | 25   |
| 28           | COM3        | DO 8       | 26   |
| 29           | AI 3-2      | AO1 (-)    | 37   |
| 30           | AI 4-3      | AO1 (+)    | 38   |
| 31           | COM4        | AO2 (-)    | 39   |
| 32           | AI 4-4      | AO2 (+)    | 40   |

Примечание:

В модификации ПР200-24.2.1 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,35).

В модификации ПР200-24.2.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,35)

Расположение клемм модификации ПР200-24.2.х и ПР200-24.4.х аналогичны.

|              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл. |
|              |              |              |              |              |              |              |

|      |      |         |         |      |      |
|------|------|---------|---------|------|------|
| Изм. | Лист | Ндокум. | Подпись | Дата | Лист |
|      |      |         |         |      | 2    |

ПР200-220.1.2 в корпусе Д

| ПР200-220.1.2 |             |            |       |
|---------------|-------------|------------|-------|
| Конт.         | Цепь        | Цепь       | Конт. |
| 1             | ~220В       | RS485-1(B) | 33    |
| 2             | ~220В       | RS485-1(A) | 34    |
|               |             | RS485-2(B) | 35    |
|               |             | RS485-2(A) | 36    |
| Конт.         | Цепь        | Цепь       | Конт. |
| 3             | Общ. DI 1-4 | DO 1       | 15    |
| 4             | DI 1        | Общ. DO1-2 | 16    |
| 5             | DI 2        | DO 2       | 17    |
| 6             | DI 3        | DO 3       | 18    |
| 7             | DI 4        | Общ. DO3-4 | 19    |
| 8             | Общ. DI 5-8 | DO 4       | 20    |
| 9             | DI 5        | DO 5       | 21    |
| 10            | DI 6        | Общ. DO5-6 | 22    |
| 11            | DI 7        | DO 6       | 23    |
| 12            | DI 8        |            |       |
| 13            | Вых. +24В   |            |       |
| 14            | Вых. -24В   |            |       |

Примечание:

В модификации ПР200-24.1.1 отсутствует один из слотов RS485 (клеммы 33,34 или 35,35).  
В модификации ПР200-24.1.0 отсутствуют оба слота RS485 (клеммы 33,34 и 35,35)

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N | Инв. N дубл. | Подп. и дата |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

|      |      |         |         |      |      |
|------|------|---------|---------|------|------|
| Изм. | Лист | Ндокум. | Подпись | Дата | Лист |
|      |      |         |         |      | 2    |