

Согласовано

Инв. № подл.

Подл. и дата

Инв. № подл.

| № п/п | Позиция | Наименование параметра       | Тип сигнала | Параметры сигнала | Место отбора импульса       | Примечание |
|-------|---------|------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|------------|
| 1     | HL1     | Световая сигнализация аварии | DO          | 220В              | Шкаф автоматики             |            |
| 2     | NS1     | Вкл./Выкл. насос 1           | DO          | СК                | Насос 1                     |            |
| 3     | NS2     | Вкл./Выкл. насос 2           | DO          | СК                | Насос 2                     |            |
| 4     | PS1     | Авария насосов               | DI          | 24В               | Реле давления Danfoss KPI35 |            |
| 5     | SB1     | Пуск системы                 | DI          | СК                | Шкаф автоматики             |            |

Изм.

Колуч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

АБВГ – 28.07-043-НТХ.П

Система управления двумя циркуляционными насосами, работающих поочерёдно на одну магистраль. На базе САУ-У.Д, «Алгоритм 11».

Стадия

Лист

Листов

Р

1