

Согласовано

Инв. № подл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Позиция	Наименование параметра	Тип сигнала	Параметры сигнала	Место отбора импульса	Примечание
1	HL1	Световая сигнализация аварии	DO	220В	Шкаф автоматики	
2	NS1	Вкл./Выкл. насос 1	DO	СК	Насос основной	
3	NS2	Вкл./Выкл. насос 2	DO	СК	Насос резервный	
4	PS1	Авария насосов	DI	24В	Реле давления Danfoss KPI35	
5	SB1	Пуск системы	DI	СК	Шкаф автоматики	

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док.

Подп.

Дата

АБВГ - 28.07-081-НТХ.П

Система управления двумя циркуляционными насосами, работающих поочерёдно на одну магистраль.  
На базе САУ-У.Щ11, «Алгоритм 15».

Стадия

Лист

Листов

Р

1