

|                 |  |
|-----------------|--|
| Довідк. N       |  |
| Перв. застосув. |  |

|              |              |              |  |
|--------------|--------------|--------------|--|
| Взам. інв. N | Інв. N дубл. | Підп. і дата |  |
|--------------|--------------|--------------|--|

| ТРМ201-Щ1.Т |             |             |       |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| Конт.       | Ланцюг      | Ланцюг      | Конт. |
| 1           | 230 В       | RS-485 (A)  | 15    |
| 2           | 230 В       | RS-485 (B)  | 16    |
| Конт.       | Ланцюг      | Ланцюг      | Конт. |
| 3           | Не задіяний | Вхід 1-1    | 9     |
| 4           | +           | Вхід 1-2    | 10    |
| 5           | -           | Вхід 1-3    | 11    |
| 6           | Не задіяний | Не задіяний | 12    |
| 7           | Не задіяний | Не задіяний | 13    |
| 8           | Не задіяний | Не задіяний | 14    |

|              |              |     |      |          |       |      |  |      |          |
|--------------|--------------|-----|------|----------|-------|------|--|------|----------|
| Інв. N ориг. | Підп. і дата | Зм. | Лист | N докум. | Підп. | Дата | <p style="text-align: center;">Умовно-графічне позначення<br/>Вимірювач-регулятор багатифункціональний<br/>одноканальний ТРМ201-Щ1.Т</p> | Лім. | Масштаб  |
|              |              |     |      |          |       |      | УГП  |      |          |
|              |              |     |      |          |       |      |  | Лист | Листів 1 |
|              |              |     |      |          |       |      |  |      |          |
|              |              |     |      |          |       |      |  |      |          |
|              |              |     |      |          |       |      |  |      |          |
|              |              |     |      |          |       |      |  |      |          |
|              |              |     |      |          |       |      |  |      |          |