

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Інв. № ориг. | Підп. і дата | Взам. інв. № | Інв. № дубл. | Підп. і дата |
| Н.контр. | | | | |
| Вдруге перевір. | | | | |
| Паревірів | | | | |
| Розробив | | | | |
| Зм. Кільк. Уч | Лист № док. | Підп. | Дата | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Умовно-графічне позначення Вимірювач-регулятор багатифункціональний одноканальний ТРМ201-Щ1.1 | | | | Стадія |
| | | | | Лист |
| | | | | Листів |
| | | | | 1 |
| | | | | УГП |

ТРМ201-Щ1.1

| | | |
|-------|--------|-------|
| Конт. | Ланцюг | Конт. |
| 1 | 230 В | 9 |
| 2 | 230 В | 10 |

| | | |
|-------|-------------|-------|
| Конт. | Ланцюг | Конт. |
| 3 | Не задіяний | 11 |
| 4 | +Уж. | 12 |
| 5 | -Уж. | 13 |
| 6 | Не задіяний | 14 |
| 7 | Не задіяний | |
| 8 | Не задіяний | |

| | |
|------------|-------|
| Ланцюг | Конт. |
| RS-485 (A) | 15 |
| RS-485 (B) | 16 |

| | |
|-------------|-------|
| Ланцюг | Конт. |
| Вхід 1-1 | 9 |
| Вхід 1-2 | 10 |
| Вхід 1-3 | 11 |
| Не задіяний | 12 |
| Не задіяний | 13 |
| Не задіяний | 14 |